

令和6年度 水道水の放射性物質の測定結果

採水日	採水場所	放射性セシウム (セシウム134及びセシウム137の合計)	検査機関
R6.6.6	佐久穂町大字大日向 (都沢配水池)	不検出 (セシウム134 1Bq/kg未満) (セシウム137 1Bq/kg未満)	(株)科学技術開発センター
	佐久市志賀 (東山内山高地区配水池)	不検出 (セシウム134 1Bq/kg未満) (セシウム137 1Bq/kg未満)	
	佐久市香坂 (東地配水池)	不検出 (セシウム134 1Bq/kg未満) (セシウム137 1Bq/kg未満)	
	佐久市志賀 (志賀高地区配水池)	不検出 (セシウム134 1Bq/kg未満) (セシウム137 1Bq/kg未満)	
	軽井沢町大字追分 (谷地沢水源地)	不検出 (セシウム134 1Bq/kg未満) (セシウム137 1Bq/kg未満)	